

Zawichost, dnia 28.06.2022 r.

**INFORMACJA dla Wykonawców nr 1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

---

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytanie:

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób docieplić stropodach wełną mineralną o grubości 19 cm. pozycja 60, 61, 62

**Odpowiedź:**

Projekt zakłada wykonanie izolacji termicznej stropodachu przy użyciu wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$  i grubości 19 cm. Wełna ma być układana na istn. płycie stropu gęstożebrowego. Wstępnie podłoże należy oczyścić i ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej.

Warstwę wełny zaizolować od góry folią paroprzepuszczalną. Wszystkie materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały należy wbudować zgodnie z technologią stosowania podaną przez producenta. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr Joanna Majewska*  
 **Sekretarz Gminy**