

Zawichost, dnia 05.07.2022 r.

**INFORMACJA dla Wykonawców nr 2**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

---

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytanie:

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób docieplić stropodach wełną mineralną o grubości 19 cm. pozycja 60, 61, 62 w przedmiarach. W kosztorysie nie uwzględniono demontażu i ponownego montażu blachy trapezowej, jak również wykonania nowej więźby dachowej, która umożliwi wykonanie tego docieplenia zgodnie z przedłożonym opisem. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

**Odpowiedź:**

Na podstawie inwentaryzacji przedmiotowego budynku i zgodnie z założeniami projektowymi, ułożenie docieplenia stropodachu (poz. w przedmiarze 60-62) nie wymaga wykonania nowej więźby dachowej. Izolacja ma być układana pod istn. konstrukcją więźby oraz w przestrzeni międzykrokwiowej. W poz. 2 przedmiaru robót uwzględniono rozbiórkę obróbek blacharskich dachu w ilości 61,68m<sup>2</sup>. Natomiast w poz. 84 przedmiaru robót przewidziano wykonanie na dachu obróbek blacharskich o pow. 70,49m<sup>2</sup>. Ten zakres robót rozbiórkowych i montażowych powinien umożliwić ułożenie izolacji stropodachu bez konieczności demontażu i ponownego montażu blachy trapezowej pokrycia. Pełny zakres robót do wykonania wynika nie tylko z przedmiarów lecz ze wszystkich elementów składowych dokumentacji zadania inwestycyjnego tzn. projektów poszczególnych branż, specyfikacji technicznych i w/w przedmiarów robót. Wykonawca winien na etapie przygotowywania oferty przeprowadzić wizję lokalną obiektu i dokonać analizy całej dokumentacji pod kątem realizacji projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wykonawca winien także uwzględnić w ofercie wszystkie koszty, które uważa za niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

**BURMISTRZ**

*Kondziotka*  
mgr Katarzyna Kondziotka