

Nr referencyjny: GKRRiOŚ.I.271.5.2022

Zawichost, dnia 09.05.2022 r.

INFORMACJA nr 4

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o uzupełnienie projektu architektoniczno budowlanego w zakresie branży elektrycznej o schemat rozdzielni zasilania instalacji oświetlenia.

Odpowiedź:

Schematy poszczególnych rozdzielni zostały przedstawione na rysunkach E16-E23.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie dokładnej lokalizacji urządzeń wyposażenia kotłowni.

Odpowiedź:

Urządzenia należy zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni. Podłączenie urządzeń zgodnie ze schematem technologicznym.

Pytanie nr 3:

Proszę o informacje czy zewnętrzne instalacje sanitarne, przyłącza wchodzą w skład przedmiotu zamówienia, jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zewnętrzne instalacje nie są objęte zakresem opracowania.

Pytanie nr 4:

Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej o informacje na temat sposobu otwierania okien na hali sportowej, czy i gdzie mają być zastosowane szyby bezpieczne, oraz proszę określić kierunki i sposoby otwierania okien (stałe, uchylne, rozwierno-uchylne).

Odpowiedź:

W oknach hali sportowej należy zastosować szyby bezpieczne. Sposoby otwierania okien wg stanu istniejącego z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytanie nr 5:

Proszę o sprecyzowanie czy drzwi zewnętrzne mają być wykonane z PCV (zestawienie stolarki), czy z aluminium (przedmiar), oraz o informację czy któreś z drzwi będą drzwiami ppoż. na drodze ewakuacyjnej. Proszę również o podanie wyposażenia poszczególnych drzwi (samozamykacz, pochwyt, dodatkowy zamek, itp.).

Nr referencyjny: GKRRiOŚ.I.271.5.2022

Odpowiedź:

Drzwi zewnętrzne mają być wykonane z aluminium. Drzwi zewnętrzne mają spełniać wymogi dotyczące dróg ewakuacyjnych określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wyposażenie wg stanu istniejącego z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

BURMISTRZ


mgr Katarzyna Kondziolka