

Do wszystkich Wykonawców**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: "**Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście**" - Etap II. Projekt dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost przekazuje Wykonawcom treść pytań z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Informujemy, że po przesłaniu zestawienia stolarki okiennej aluminiowej do producentów stolarki Ppoż. otrzymaliśmy informację, że okna O2 i O3 w formie rozsuwanej są niemożliwe do wykonania w odporności ogniowej. Prosimy o przedstawienie alternatywnego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza okna o tej samej klasie odporności ogniowej, otwierane standardowo.

Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej na zakres obejmujący instalacje elektryczne, gdyż sam przedmiar i specyfikacja techniczna nie są wystarczające do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o zakres obejmujący instalacje elektryczne.

Pytanie 3:

Po konsultacjach z producentami stolarki okiennej wynika, że nie są w stanie wyprodukować okien gilotynowych (O2 i O3) w klasie odporności ogniowej EI, gdyż jest do technicznie niewykonalne, proszę zaproponować rozwiązanie alternatywne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza okna o tej samej klasie odporności ogniowej, otwierane standardowo.

Z up. BURMISTRZA

Katarzyna Ziobła
Zastępca Burmistrza